Ikt. szám:01-3/6-41/2019.

Napirend: 13.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. február 28-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Szecsődi Máté utcai telephely villamos szerelési munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés utólagos jóváhagyásáról.

Melléklet: - tulajdoni lap;
- vállalkozási szerződés.

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Marton-Fekete Csilla osztályvezető	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2019.02.26. 14^{00}
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2019.02.27. 11^{00}
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Csökliné Dr. Valler Mária jegyző	
	Titkársági Osztály	
	Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztály	
Határozat/rendelet elfogadása:	Egyszerű többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Weszner Veronika aljegyző	
Törvényességi észrevétel:	Csökliné Dr. Valler Mária jegyző	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:	---	
Terjedelem:	14 oldal	

Előterjesztés

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. február 28-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Szecsődi Máté utcai telephely villamos szerelési munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés utólagos jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Szigetvár Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a Szigetvár, belterület 172 hrsz. alatti, kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan, amely ingatlan közfoglalkoztatási telephelyként üzemelt a korábbi években. Az érintett ingatlan tulajdoni lapja ezen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Az épület rendkívül rossz műszaki állapotú, jelenleg közfoglalkoztatási program keretén belül megkezdődött az épület helyreállítása. A villamos szerelési munkákra vonatkozóan Szigetvár Város Önkormányzata árajánlatot kért Orosz Mihály László villanyszerelő mestertől. Orosz Mihály László villanyszerelő mester villamos szerelési munkákra vonatkozóan összeállított költségvetése alapján vállalkozási szerződés került aláírásra, mely szerződés utólagos jóváhagyása szükséges. A vállalkozási szerződés ezen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön az „Előterjesztés a Szecsődi Máté utcai telephely villamos szerelési munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés utólagos jóváhagyásáról" tárgyú előterjesztésről.

Határozati javaslat

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés a Szecsődi Máté utcai telephely villamos szerelési munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés utólagos jóváhagyásáról" tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozza.

1./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szigetvár, belterület 172 hrsz. alatti, kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű, önkormányzati tulajdonú ingatlan villamos szerelési munkáira vonatkozó vállalkozási szerződést megismerte és azt utólag jóváhagyja.

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy döntéséről ezen határozat megküldésével értesítse Orosz Mihály László villanyszerelő mestert (7900 Szigetvár, Kaposvári utca 26.).

Felelős:	Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő:	Csökliné Dr. Valler Mária jegyző
	Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Határidő:	5 napon belül

Szigetvár, 2019. február 18.

Szigetvár Város Polgármestere Baranya megye

Dr. Vass Péter
polgármester

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

1. SZ. MELLÉKLET

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

BAMKH Szigetvári Járási Hivatal
Szigetvár 7900 Szigetvár, Kossuth tér 16 Pf:34

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/3084/2019

2019.02.18

SZIGETVÁR

Szektor : 53

Belterület 172 helyrajzi szám

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jov. k.fill	alosztály adatok ter/ ha m2	kat.jov k.fill
. Kivett gazdasági épület, udvar	0	2348	0.00		

II.RÉSZ

3. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 32267/1995.05.12
jogcím: adásvétel
jogálláz: tulajdonos
név: SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 7900 SZIGETVÁR Zrínyi tér 1
törzsszám: 15724193

III.RÉSZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Bizonyító erővel nem rendelkezik

172
Deák Ferenc tér
Kereskedelmi egység
Autójavító
Zenaiskola
Áruház
Irodaház
Irodaház
Irod. ház
Párthaz
Iskola
Étterem, vendéglő, Gyógycentrum
Általános iskola
Múzeum
Élelmiszerbolt
Kereskedelmi egység
telephely
Üzlet
Üzem
Üzemi terület
zecsőd M é tca
Z a ca
K
rvá Márk é
Lajo
(224) egység
198/2
(198/2)
kt
198/1
(198/1)
224
223
(203)
204/1
204/5
204/3
204/2
(208/8)
kt
219
220
205
206
207/2
207/4
207/3
218
208/1
217
216
215/2
215/1
214/2
214/1
213
211
212
208/2
209/2
209/1
210/1
210/2
195
193
192/2
(192/1)
192/3
192/4
192/1
192/5
191
190
189
188
187
186
184/1
183
(197)
(185)
(182)
166
167
169
168/2
(164)
vízmű
164
170
171/1
171/3
171/8
171/7
173/1
173/2
174/1
174/2
175
176/1
176/3
177
178
179
180
181/2
181/1
182
163/3
(163/1)
(163/2)
kt
159/1
158
159/2
160/2
160/1
163/1
161
163/2
149/1
150
(100/1)
100/1
100/2
101
(9999)
közút
(1002)
106
107
109/1
109/2
110
114
115
113
108
111
112

2. sz. melléklet

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(Egyszerűbb építési munkára)

mely létrejött egyrészről:

Név: Szigetvár Város Önkormányzata
Székhely: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
Képviseli: Dr. Vass Péter polgármester
Adószám: 15724193-2-02

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Név: Orosz Mihály László villanyszerelő mester
Székhely: 7900 Szigetvár, Kaposvári utca 26.
Adóigazgatósági jelzőszám: 43278273-2-22
Bankszámlaszám: 50800018-10063297

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1./ A szerződés tárgya: Szigetvár, Szecsődi Máté utcai telephely villamos szerelési munkák a 2019. január 20. napján készült 2019/003 számú árajánlat alapján.

2./ Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a jelen szerződés 1./ pontjában megjelölt munkát.

3./ A Vállalkozó a vonatkozó műszaki tervekkel összhangban köteles az 1./ pontban megjelölt munkát megvalósítani.

4./ A munkálatok kezdési és befejezési határideje: 2019. február 15.-2019. április 30.

5./ Az 1./ pontban megjelölt munkák vállalkozói díja 977.539 Ft, azaz kilencszázhetvenhétezer ötszázharminckilenc forint, mely összeg az Általános Forgalmi Adót (27% ÁFA) is tartalmazza. A vállalkozói díjat a Megrendelő két összegben: az alapozási munkák befejezését követően 50%, majd a munka befejezésekor, a sikeres műszaki átadás után 50% összegben 8 napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozónak.
Alapozási munkák befejezését követően: 488.770 Ft;
Sikeres műszaki átadás után: 488.769 Ft.

6./ A Vállalkozó a munkálatokat első osztályú minőségben végzi el. Az elvégzett munkára a Polgári Törvénykönyvben előírt garanciális és szavatossági kötelezettséget vállalja.

7./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Felek a szerződést elolvasták, azt megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Melléklet: tételes árajánlat.

Kelt: Szigetvár, 2019. február 15.

Dr. Vass Péter polgármester
Szigetvár Város Önkormányzata
Megrendelő

Orosz Mihály László
Villanyszerelő mester
Vállalkozó

Ellenjegyzők:

Csökliné Dr. Valler Mária
jogi ellenjegyző

Csordás Árpádné osztályvezető
pénzügyi ellenjegyző

Orosz Mihály László
7900 Szigetvár, Kaposvári u. 26.
Váll. ig.sz.:ES-519879
E-ON reg. szám:VETr-03827
MKIK szám:25A16980
Tel:30/500-6364 Fax:73/413-813
oroszvillmest@freemail.hu

Név : Szigetvár Város Önkormányzata

Cím : 7900 Szigetvár Zrinyí tér 1

Kelt: 2019 év...01...hó.20..nap
Szám :.2019 / .003.....
KSH besorolás:43278273-4531-231-02
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :Orosz Mihály László

A munka leírása:
7900 Szigetvár Szecsõdi M u alatt épülõ
Telephely villamos szerelési munkái,mérõszekrény átépítése, földelés kiépítése és érintésvédelmi mérése.

Költségvetés föösszesítõ

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		375.186	394.530
1.1 Közvetlen önköltség összesen		375.186	394.530
2.1 ÁFA vetítési alap			769.716
2.2 Áfa	27.00%		207.823
3. A munka ára			977.539

Orosz Mihály László
Villanyszerelő mester
4327 Kaposvári u. 26.
Szám: 50800018-10063237
Váll.sz.: ES-519879; Nyilv.: 251502

Aláírás

PDF Creator - PDF4Free v3.01 http://www.pdf4free.com

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	33-063-3.2.1 (15) ÖN Horonyvésés, téglafalban, 8 cm² keresztmetszetig 103 m	0	390	0	40.170
2	33-063-21.4.1 (50) ÖN Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérõ között, 30 mm mélységig 23 db	0	270	0	6.210
3	33-063-21.4.2 (51) ÖN Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig 6 db	0	540	0	3.240
4	33-063-21.4.3 (52) ÖN Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 150 x 150 mm-es, 50 mm mélységig 2 db	0	720	0	1.440
5	33-063-21.4.4 (53) ÖN Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 200 x 200 mm-es, 50 mm mélységig 1 db	0	990	0	990
6	71-001-1.1.1.1.1-0110116 (1) ÖN Merev, simafalú mûanyag védõcsõ elhelyezése, elágazó dobozokkal, elõre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyû mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev mûanyag szürke védõcsõ 16 mm, Kód: MU-III 16 75 m	92	330	6.900	24.750

PDF Creator - PDF4Free v3.01 http://www.pdf4free.com

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
7	71-001-1.1.1.1.2-0110123 (2) ÖN Merev, simafalú mûanyag védõcsõ elhelyezése, elágazó dobozokkal, elõre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyû mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev mûanyag szürke védõcsõ 23 mm, Kód: MU-III 23				
	28 m	82	540	2.296	15.120
8	71-001-1.1.2.3-0110036 (9) ÖN Merev, simafalú mûanyag védõcsõ elhelyezése, elágazó dobozokkal, elõre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm Beltéri Mü I. vastagfalú, merev mûanyag szürke védõcsõ 36 mm, Kód: MU-I 36				
	6 m	579	810	3.474	4.860
9	71-001-2.1 (23) ÖN Hajlékonyfalú mûanyag páncélcsõ (betonba önthetõ) elhelyezése elõre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba(köpenyburkolatú mûanyag gégecsõ kivitel), Névleges méret: 11-16 mm				
	68 m	42	390	2.856	26.520
10	71-001-11.1.1-0123021 (34) ÖN Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig KAISER szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett kiszerelés, R: 1055-41				
	23 db	52	630	1.196	14.490
11	71-001-11.1.2-0123001 (35) ÖN Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 80x80 mm, R: 1094-31				
	6 db	223	630	1.338	3.780

PDF Creator - PDF4Free v3.03 http://www.pdf4free.com

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
12	71-001-11.1.2-0123002 (35) ÖN Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 100x100 mm, R: 1095-31				
	2 db	276	630	552	1.260
13	71-001-11.1.2-0123003 (35) ÖN Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 150x150 mm, R: 1096-31				
	1 db	476	630	476	630
14	71-002-1.1-0210002 (1) ÖN Szigetelt vezeték elhelyezése védõcsõbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetõvel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm², tömör rézvezetõvel (MCu)				
	480 m	66	60	31.680	28.800

PDF Creator - PDF4free v3.01 http://www.pdf4free.com

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
15	71-002-1.1-0210003 (1) ÖN Szigetelt vezeték elhelyezése védõcsõbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetõvel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x2,5 mm², tömör rézvezetõvel (MCu) 320 m	85	60	27.200	19.200
16	71-002-1.1-0224429 (1) ÖN Szigetelt vezeték elhelyezése védõcsõbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetõvel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel NYM-J 3x1,5 tömör (300/500V) MBCU kábel Csz: NYMJ315 75 m	142	60	10.650	4.500
17	71-002-21.1-0217093 (26) ÖN Kábelszerû vezeték elhelyezése elõre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erû rézvezetõvel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V mûanyag tömlõ vezeték 3x2,5 mm², hajlékony rézvezetõvel (MT) 2 m	475	450	950	900
18	71-002-21.4-0221570 (29) ÖN Kábelszerû vezeték elhelyezése elõre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erû rézvezetõvel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10 mm² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x10 mm², tömör rézvezetõvel (MBCu) 7 m	1.971	720	13.797	5.040
19	71-002-71.1.2 (98) ÖN Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén 1 db	0	510	0	510

PDFCreator - PDF4free v3.01 http://www.pdf4free.com

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
20	71-003-13.1-0630016 (25) ÖN Fésûs sín felszerelése kismegszakítókra, 13 modul méretig LEGRAND Lexic fésûs sín fogas 3P 4x3P (Kat.szám:404942)				
	2 db	1.969	1.050	3.938	2.100
21	71-004-1.1 (1) Acél tartószerkezet helyszínen gyártva, beépítéssel, tömeghatár: 5,00 kg/db-ig Tetõtartó				
	1 db	12.204	1.110	12.204	1.110
22	71-005-2.53.1-0230001 (62) ÖN Összeépíthetõ világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), egypólusú LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló keret nélkül fehér (Kat. szám:773601)				
	5 db	666	1.050	3.330	5.250
23	71-005-2.53.2-0230002 (63) ÖN Összeépíthetõ világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétpólusú LEGRAND Cariva kétpólusú kapcsoló keret nélkül fehér (Kat. szám:773602)				
	7 db	979	1.050	6.853	7.350
24	71-005-2.53.7-0230014 (68) ÖN Összeépíthetõ világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), konnektor LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat fehér (Kat.szám: 773620)				
	16 db	757	1.050	12.112	16.800

PDF Creator - PDF4Free v3.04 http://www.pdf4free.com

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
25	71-005-2.98.1.1-0230591 (98) Összeépíthetõ világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes LEGRAND Céliane egyes keret, fehér (Kat.szám:068631)				
	28 db	490	30	13.720	840
26	71-006-8.1-0318031 (30) ÖN F nykapcsol ; Fénykapcsoló elhelyezése sík szerelõlapra KONTAKT AK4 alkonykapcsoló készülék (AC 230V, 8A/ 250V váltóáram relé kimenet)				
	1 db	7.688	2.070	7.688	2.070
27	71-007-11.1.1.3-0318107 (49) ÖN Egyéb kézi mûködtetésû terheléskapcsoló elhelyezése, nyitott kivitelben, 63 A-ig, 3 pólusú LEGRAND Bütykös kapcsoló 3P 32A PR26 0-1 (Kat.szám: 027417)				
	1 db	7.690	3.000	7.690	3.000
28	71-007-11.2.1.3-0313500 (62) ÖN Egyéb kézi mûködtetésû terheléskapcsoló elhelyezése, mûanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-9002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló				
	1 db	5.465	2.700	5.465	2.700
29	71-008-9.3.1-0136020 (19) ÖN Kismegszakítók és kiegészítõk elhelyezése kalapsínes szerelõlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 10A C 6000A/6kA, 1 modul (Kat.szám:003384)				
	5 db	860	1.770	4.300	8.850

PDF Creator - PDF4Free v3.01 http://www.pdf4free.com

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
30	71-008-9.3.1-0136021 (19) ÖN Kismegszakítók és kiegészítõk elhelyezése kalapsínes szerelõlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 16A C 6000A/6kA, 1 modul (Kat.szám:003386)				
	5 db	860	1.770	4.300	8.850
31	71-008-11.1.1.1-0123051 (29) ÖN Áram-védõkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú LEGRAND Lexic ÁV-kapcsoló 2P 10mA 16A A (Kat.szám: 009053)				
	1 db	8.680	2.820	8.680	2.820
32	71-008-11.1.1.2-0123101 (30) ÖN Áram-védõkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú LEGRAND Lexic ÁV-kapcsoló 4P 30mA 25A A (Kat.szám: 009140)				
	1 db	19.571	3.720	19.571	3.720

PDF Creator - PDF4Free v3.01 http://www.pdf4free.com

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
33	71-009-1.2.3-0623685 (8) Áramköri kiselosztók falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelõlappal,N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30, IP 40 védettséggel(kismegszakítók, védõkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), üresen, kiselosztók 36-42 egység HÁGER süllyesztett kiselosztó 36 modul PE és N sínnel teli ajtóval, R: EZ9E312P2F 1 db	17.490	9.060	17.490	9.060
34	71-009-14.2 (56) Fogyasztásmérõ szekrények, nappali, 4 vagy 6 modulos csapófedeles ablakkal, háromfázisú mérõkhöz, falon kívüli vagy falba süllyesztett szereléssel fõelosztóval PVT tip 1 db	27.650	13.500	27.650	13.500
35	71-010-1.1.2.1.2-0142819 (116) Felületre szerelt lámpatest elhelyezése elõre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves szabályozható elektronikával szerelt (A1 energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) E-FAMILY (HOLUX) E-LUX 236/M/SZE mennyezeti lámpatest, alumínium V-tükörrel, szabályozható elektronikus elõtéttel, 2x36W / G13 fénycsõhöz (T8), IP 20 Csz: 1-25-15-0128 3 db	8.652	4.050	25.956	12.150
36	71-010-2.1.2.1.3 (159) ÖN Felületre szerelt lámpatest elhelyezése elõre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves szabályozható elektronikával szerelt (A1 energia osztályú), burás 2 db	6.630	4.050	13.260	8.100

PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
37	71-010-2.3.1-0115401 (10) ÖN Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, izzós kivitelben normál és halogén izzólámpás (E14, E27, B22, GU10, R7s) LEGRAND Bébilux hajólámpa fém rács 60W IP44 porcelán foglalat (Kat.szám:060414) 8 db	2.267	1.500	18.136	12.000
38	71-010-2.3.1-0115492 (10) ÖN Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, izzós kivitelben normál és halogén izzólámpás (E14, E27, B22, GU10, R7s) LEGRAND hajólámpa kerek E27, 100W,IP44, üvegbúrával (Kat.szám:060451) 3 db	2.716	4.050	8.148	12.150
39	71-010-2.3.1-0157145 (10) ÖN Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, izzós kivitelben normál és halogén izzólámpás (E14, E27, B22, GU10, R7s) SIMOTRADE AQUA E27, IP65, EVG, opál burás lámpatest, E27 foglalattal, (R: 50170000000) 1 db	2.068	1.500	2.068	1.500
40	71-010-12.1.2 (74) ÖN (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, falon kívüli kivitelben, készenléti üzemű, kompakt fénycsöves 4 db	6.350	2.040	25.400	8.160
41	71-011-5.2.1-0620992 (55) ÖN Fénycsövek, T8 egyenes fénycsövek F36W/827/XLR fénycső, G13/24 fej, háromsávos, recycable 10 db	744	180	7.440	1.800

PDFCreator-RDJ4LEGeUr3.04 http://www.pdf4free.com

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
42	71-011-6.1.1.1.1.3.1 (65) ÖN LED-es fényforrások, általános világítás céljára (fehér fényû), pontszerû kivitelben, hagyományos kialakítású (retrofit), Edison (csavaros), E27 fej, burás				
	12 db	963	180	11.556	2.160
43	71-013-5.5.1-0555376 (24) ÖN Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelõ rúd vagy csõ, 4 m hosszúságig ELECTRAPLAN 313/15 zászlós, földelõkereszt 1,5 m zászlós + ELECTRAPLAN ZIN SP1, kapocs, fémszerkezeti-bekötõ, Cikkszám: 8586012251378 + ELECTRAPLAN 2318/10, villámlevezetõ huzal 10 mm, Cikkszám: 710231810.0000000001				
	1 db	4.866	11.280	4.866	11.280
44	71-013-9 (34) Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzõkönyv készítése				
	1 db	0	34.800	0	34.800
	Munkanem összesen:			375.186	394.530

PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com

OROSZ LÁSZLÓ VILLANYSZERELÕ
SZIGETVÁR, KAPOSVÁRI U. 26.
TEL.: 06 – 30 - 500 – 6364

Szigetvár Szecsõdi M u
Önkormányzati telephely

Mûszaki leírás

Alapadatok A telephelyrõl villamos terv nem készült . Az árajánlat a telephely adottságai és a megrendelõ villamos igénye alapján lett összeállítva az ide vonatkozó szabványok betartásával . Felhívom a figyelmet, hogy a törvény értelmében 7 KW- nál nagyobb energia igényû építmények villamos kivitelezéséhez villamos terv szükséges !

Becsatlakozó vezetékek és mérõszekrények

A telephely rendelkezik fogyasztásmérõ szekrénnyel. Aminek a villamos csatlakozási teljesítménye 1 X 16 A A mérõszekrény átépítése szükséges mert jelen állapotában nem felel meg a hatályos szabványoknak és követelményeknek. Az új mérõszekrény 3 fázis fogadására is alkalmas PVT tip A mérõszekrény fölé PVT tip fõelosztó szekrényt kell kiépíteni tûzvédelmi fõkapcsolóval A mért fõvezeték 5 X 10 es YSLI kábellel,gégecsõbe húzva lesz telepítve. A mérõszekrény alá számottevõ földelés telepítése szükséges.

Vezeték hálózat A vezeték hálózat Mü III csõbe húzott Mcu vezetékek, gégecsõbe húzott Mbcu kábelek. SYMALEN csõbe húzott betápláló kábelek.

Szerelvények
A dugaljak és a kapcsolók süllyesztett Legrand Cariva típusúakkal lettek beárazva .
(16 db dugalj, 12 db kapcsoló

Áramkörök

Világítás és dugaljak áramköreinek védelmi egysége 1 db 36 modulos süllyesztett elosztó szekrénybe lesznek beépítve,Érintésvédelmi relé 1 db kismegszakítók 12 db alkonykapcsoló kiépítését az árajánlat tartalmazza.

PDF Creator - PDF4Free v3.01 http://www.pdf4free.com

Lámpatestek

Lámpatesteket és a fényforrásokat az árajánlat tartalmazza (13 db lámpatest vízmentes + 3 db fénycsõarmatúra irodai + 2 db IP védett fénycsõarmatúra mûhely + 4 db kijárás mutató lámpatestet tartalmaz az árajánlat.

Gyengeáramú hálózatok

Az épületben gyengeáramú hálózat nem épül.

Érintés védelem

A villamos hálózat és az érintés védelme

„TN"

nullázás. Az üzemszerûen feszültség alatt nem álló, villamosan vezetõ és meghibásodás esetén feszültség alá kerülhetõ berendezéseket, részeket és rendszereket be kell kötni az EPH-ba! A telephelyrõl érintésvédelmi és elsõ üzembe helyezési jegyzõkönyv készül

Szigetvár , 2019 . 01 . 26

Orosz Mihály László

Villanyszerelõ mester

Orosz Mihály László
villanyszerelő mester
7900 Szigetvár, Kaposvári u. 26.
Adószám: 43213273-2-22
Számlaszám: 50800218-10033297
Vállig.szám: ÉS-519/2003. Nyilv.szám: 51560

PDF Creator - PDF4Free v3.01 http://www.pdf4free.com